



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 55/1/54

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – средней**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

общеобразовательной школы № 108 им Ю.В. Андропова г. Моздок

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения начальника Главного управления МЧС России по РСО-Алания № 55 от «25» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "01" июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. и "21" июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 108 им Ю.В. Андропова г. Моздок Республики Северная Осетия-Алания, расположенной по адресу: РСО – Алания, Моздокский район, г. Моздок ул. Вокзальная 34

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 108 Брюховецкой Т.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок | п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | 20.06.2022 | |

| | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| | с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. | | | |
| 2. | Обеспечить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. | п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 20.06.2022 | |
| 3. | Не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности | ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; | 20.06.2022 | |
| 4. | Предусмотреть мероприятия по недопущению выхода из подвала школы в объем лестничной клетки. | ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | 20.06.2022 | |
| 5. | Разработать инструкцию в отношении каждого здания, сооружения о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Пра- | п. 2 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожар- | 20.06.2022 | |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|--|
| | вил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. | ного режима в Российской Федерации» | | |
| 6. | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | п.48 Постановление Правительства Российской Федерации От 16.09.2020 № 1479 "Об Утверждении Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации | 20.06.2022 | |
| 7. | На объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | п.30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 20.06.2022 | |
| 8. | Организовать работу по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности с привлечением организации или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение | п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 20.06.2022 | |
| 9. | Декларацию пожарной безопасности регистрационный номер 90 230 501 – ТО – 406 от 14 марта 2019 года привести в соответствии с требованиями | ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 20.06.2022 | |
| 10. | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. | п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 20.06.2022 | |
| 11. | В здании школы люк для выхода на чердак выполнить противопожарным 2 -го типа | ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. | 20.06.2022 | |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| | | № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | | |
| 12. | На перепаде кровель установить лестницы. | ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.7 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании» | 20.06.2022 | |
| 13. | Смонтировать ограждение по всему периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772 | ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании» | 20.06.2022 | |
| 14. | Не допускать устройство на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранение под лестничными маршами горючие материалы; | п. 16 «К» Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 20.06.2022 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
ст. лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



« ____ » _____ 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

« ____ » _____ 2021 г.

Директор МБОУ СОШ № 108

Брюховецкая Т.А.

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575900

Владелец Григорян Ирина Геннадьевна

Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022