

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение-
средняя общеобразовательная
школа №108 им.Ю.В.Андропова
г.Моздок РСО-Алания

363755 РСО-Алания, г.Моздок, ул.Вокзальная, 34

ИНН 1510008520 ОГРН 1021500920210

Тел.: 8(86736)41274 e-mail: mozdok108@bk.ru

Исх. № 98 от 19.07.2021г.

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания от 24.06.2021 № 55/1/54
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

по итогам проверки

МБОУ СОШ № 108 им. Ю.В. Андропова г. Моздока РСО-Алания
(наименование учреждения)

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить
в срок до 26.07. 2021г.

№	Перечень выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требование которого нарушено	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Принятые меры по устранению нарушений	Примечание
1.	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за	п12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Находится в исполнении	

	исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.			
2.	Обеспечить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Сертификаты на строительные материалы в наличии.	
3.	Не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";	Принято к сведению.	Замечание будет учтено при покупке строительных материалов и капитальном ремонте.
4.	Предусмотреть мероприятия по недопущению выхода из подвала школы в объем лестничной клетки.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от	Предусмотрено сметой капитального ремонта 2022г	

		27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
5.	Разработать инструкцию в отношении каждого здания, сооружения о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 2 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	В работе	
6.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.48 Постановление Правительства Российской Федерации От 16.09.2020 № 1479 "Об Утверждении Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации	Обновление покраски Запланировано на август 2021	
7.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и	п.30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Фонари и противогазы будут выданы в августе 2021	

	зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.			
8.	Организовать работу по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности с привлечением организации или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение	п.54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Заключён контракт на 2021г	ИП «Поплавский»
9.	Декларацию пожарной безопасности регистрационный номер 90 230 501 – ТО – 406 от 14 марта 2019 года привести в соответствии с требованиями	ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	В работе	
10.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Двери эвакуационных выходов оснащены шпингалетами	
11.	В здании школы люк для выхода на чердак выполнить противопожарным 2 -го типа	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Заложено в смету капитального ремонта	
12.	На перепаде кровель установить лестницы.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.7 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст. 46, ФЗ-184 «О техническом	Заложено в смету капитального ремонта	

		регулировании»		
13.	Смонтировать ограждение по всему периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»	Заложено в смету капитального ремонта	
14.	Не допускать устройства на лестничных клетках кладовых и другие подсобных помещений, а также хранения под лестничными маршами горючих материалов;	п. 16 «К» Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Нарушение устранено	

19 июля 2021г.

Брюховецкая Т.А.

Ф.И.О. руководителя организации




Подпись

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575900

Владелец Григорян Ирина Геннадьевна

Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022