



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алалия +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алалия, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 53/1/30

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – средняя общеобразовательная школа №108 им. Ю.В. Андропова г. Моздок Республики Северная Осетия-Алания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 53 от «25» мая 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "01" июня 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. и "26" июня 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №108 им. Ю.В. Андропова г. Моздок Республики Северная Осетия-Алания, по адресу: г. Моздок, ул. Вокзальная, д.34

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 108 им. Ю.В. Андропова Брюховецкой Татьяной Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Предусмотреть мероприятия по недопущению выхода из подвала в объем лестничной клетки	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 №123; ст. 46, ФЗ №184 п. 6.9* СНиП 21-01-97*	01.06.2021 г.	
2.	Предусмотреть ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 №123; ст. 46, ФЗ №184 п. 8.11 СНиП 21-01-97*	01.06.2021 г.	

3.	Не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 №123; ст. 46, ФЗ №184 п. 6.25* СНиП 21-01-97*	01.06.2021 г.
4.	Обеспечить проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли	п.21 ПП РФ г. N 390	01.06.2021 г.
5.	Двери кладовых для хранения горючих материалов и электрощитов должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 №123; ст. 46, ФЗ №184 п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	01.06.2021 г.
6.	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п.20 ПП РФ г. N 390	01.06.2021 г.
7.	Установить лестницы на перепаде кровель.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 №123; ст. 46, ФЗ №184 п. 8.7* СНиП 21-01-97*	01.06.2021 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) срока-ми их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР

по Моздокскому району

лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » 06 2020 г.

Предписание для исполнения получила:



(подпись)

« 26 » 06 2020 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Директор МБОУ СОШ № 108
Брюховецкая Татьяна Алексеевна
(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575900

Владелец Григорян Ирина Геннадьевна

Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022