



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-  
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел./факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: [ugpn-rso@yandex.ru](mailto:ugpn-rso@yandex.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России +7 (863) 240-66-10,  
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания +7(8672) 75-84-32)

**Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району**

(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: [ond.mozdok@yandex.ru](mailto:ond.mozdok@yandex.ru)

**Предписание № 86 /1/78**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразова-  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
тельная школа №108 им. Ю.В. Андропова г. Моздок Республики Северная Осетия-Алания  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 86 от «25» июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут «16» июля 2018 года; проведена проверка

заместителем главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
надзору подполковником внутренней службы Панасенко Виталий Владимировичем  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средняя общеобразовательная школа №108 им. Ю.В. Андропова г. Моздок Республики Северная  
Осетия-Алания, по адресу: г. Моздок, ул. Вокзальная, д.34

совместно с: заместителем директора по АХЧ Кузьм Л.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Акт проверки качества огнезащитной обработки не представлен	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме";	01.03.2019г.	
2.	Двери кладовых для хранения горючих материалов и электропитания не имеют	(ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-	01.03.2019г.	

	предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен)	сти»»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения») стр. 43	
3.	Выходы из подвальных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается: эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	(ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 6.9* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») стр. 31	01.03.20
4.	Допускается отделка путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянная рейка, сертификат не представлен)	(ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	01.03.20
5.	Не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»);	ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 8.11 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	01.03.20
6.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.35 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"	01.03.20
7.	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с перилами.	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	01.03.20
8.	Не установлены лестницы на перепаде кровель.	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.7* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	01.03.20
9.	Не везде установлены двери с уплотнениями в	(ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении измене-	01.03.20

лестничные клетки от коридора	гламент о требованиях пожарной безопасности»); п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
-------------------------------	---

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителем организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Моздокского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



В.В. Панасен

(подпись)

« 16 » июля 2018 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получила:



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » июля 2018 года.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575900

Владелец Григорян Ирина Геннадьевна

Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022