



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ
(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс +7 (8672) 70-70-28, e-mail: ugrn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России +7 (863)240-66-10,
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО - Алаания +7 (8672) 25-84-32

Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7 (86736) 2-70-02)

Исх. № 4-6-7/260

от 14.03.17г

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

« 14 » марта 2017 г.

город Моздок

(место рассмотрения: город, село, район)

Мной государственным инспектором Моздокского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Архипенко Андреем Николаевичем рассмотрено административное дело в отношении должностного лица Брюховецкой Татьяны Алексеевны, привлеченной к административной ответственности на основании постановления №23 от 14.03.2017г. о назначении административного наказания по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности на объектах защиты расположенного по адресу: РСО - Алаания, г. Моздок, ул. Вокзальная,34

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, а именно следующих нарушений требований пожарной безопасности:

На территории и в помещениях Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №108 им. Ю.В.Андропова расположенного по адресу: РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Вокзальная,34

1. Не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 8.11 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
2. Двери кладовых для хранения горючих материалов и электрошитовых не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)
3. Допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (разделка выделена сгораемой перегородкой). (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п.4.3 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
4. Выходы из подвальных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.

Допускается: эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

5. Допускается отделка путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянная рейка, сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
6. Двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
7. Не везде установлены двери с уплотнениями в притворах отделяющие лестничные клетки от коридора (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
8. При высоте лестниц более 45 см не везде предусмотрены ограждения с перилами. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
9. В лестничных клетках допускается размещение оборудования, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.32* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

На основании статей 20.4, 23.34, 29.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

Информацию о принятых мерах представить государственному инспектору Моздокского района по пожарному надзору капитану внутренней службы Архипенко Андрею Николаевичу по адресу: РСО – Алагия, г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 8, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

государственный инспектор
Моздокского района
по пожарному надзору
капитан внутренней службы



(подпись лица, ответственного за исполнение)

Архипенко А.Н.
(расшифровка подписи)

Представление получила _____

(дата, должность, подпись)

(Брюховетская Татьяна Алексеевна)
ФИО

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575900

Владелец Григорян Ирина Геннадьевна

Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022