

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-
средняя общеобразовательная школа № 108 им. Ю.В. Андропова
г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания**

363755 PCO-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, 34
e-mail: mozdok108@br.ru тел. (867 36) 4-12-74

Исх. № 148 от «17» 03 2017

Отделу
надзорной деятельности
по Моздокскому району

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания № 29/1/25 от 6 марта 2017
по итогам проверки
МБОУ СОШ №108 им. Ю.В.Андропова г. Моздок
(наименование учреждения)

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить
в срок до «3» апреля 2017г.

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности.	Принятые меры по устранению нарушений
1.	Выходы из подвальных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается: эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные	(ст.46 ФЗ №184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ №117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.9*СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	Существующие выходы не предусмотрены проектами 1955г., 1912г.

	<p>клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.</p>		
2.	<p>Не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянная рейка, сертификат не представлен)</p>	<p>(ст.46 ФЗ №184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)</p>	<p>Срок исполнения сентябрь 2017г.</p>
3.	<p>Предусмотреть ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.</p>	<p>(ст. 46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч. 4 ст. 4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)</p>	<p>Есть смета, но нет финансирования. Заявка будет подана в декабре 2017 года.</p>
4.	<p>Двери кладовых для хранения горючих материалов и электрощитовых предусмотреть с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен)</p>	<p>(ст. 46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82* СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)</p>	<p>Заявка у ИП Элесханова Р.Н. на поставку указанных дверей с 2015г. На 2017г. выделены 32000 руб.на приобретение указанных дверей.</p>

	Двери лестничных клеток обеспечить приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах.	(ст. 46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п.6.18* СНиП21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	Срок исполнения апрель 2017г.
6.	Установить двери с уплотнениями в притворах отделяющие лестничные клетки от коридора	(ст. 46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п.6.18* СНиП21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	Проектами 1955г., 1912г. и 1971 г. не везде предусмотрены установка указанных дверей.
7	Не допускать изменение конструктивных, объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденном установленном порядке (раздевалка выделена сгораемой перегородкой).	(ст. 46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п.4.3 СНиП21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	Срок исполнения апрель 2017г.
8	При высоте лестниц более 45 см. предусмотреть ограждения перилами.	(ст. 46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический	Устройство ограждения предусмотрено в июле 2017г

		регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п.6.28 СНИП21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	
9	В лестничных клетках не допускать размещение оборудования, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. от поверхности поступей и площадок лестниц.	(ст. 46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п.6.32* СНИП21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	До декабря 2017г. предусмотрено реконструкция оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. от поверхности поступей и площадок лестниц.

Примечание: (если есть)

2017г.

Брюховецкая Т.А.

Ф.И.О. руководителя организации



Печать

Подпись

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575900

Владелец Григорян Ирина Геннадьевна

Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022